

23.08.2023

№ КС/033/6650

На № 2023-0211ИП от 19.07.2023 г.

О возможности применения ПШВР VISTO DVS

Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»
«Кабельная сеть»
191124, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское,
Синопская наб., д. 60-62, лит. А
тел. 313-42-22, 313-42-82
e-mail: KS@lenenergo.ru
www.rosseti-lenenergo.ru

Директору
ООО «ВИСТО»

Фролову А.Ю.

196191, г. Санкт-Петербург,
Пл. Конституции, д. 7, лит. А,
Тел.: +7 (800) 444-60-45

Уважаемый Александр Юрьевич!

В ответ на Ваш запрос (от 19.07.2023 Вх. №КС/033/7283) филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть» **согласовывает применение** планочных предохранителей-выключателей-разъединителей DVS производства VISTO для установки в РУ-0,4 кВ.

Обращаю Ваше внимание на необходимость использования аттестованного (прошедшего проверку качества) оборудования, материалов и систем (аппаратно-программные комплексы), входящих в перечень допущенных на объектах ПАО «Россети», в соответствии с приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 10.06.2022 г. №333 «О мероприятиях по исключению применения неаттестованного оборудования в ПАО «Россети Ленэнерго».

Главный инженер филиала



Н.Н. Соловьев

Заместитель начальника ПТО УТОиР
Сапожников А.С.
313-42-28
Sapozhnikov.AS@lenenergo.ru

